



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО
www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

001861

№ РОСС RU.32311.OC04.ПБ01.1962
(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение заявителя)

ООО «ДЕЙЛАЙТ и Ко». Юридический адрес: 109147, г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТАГАНСКИЙ, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д. 34, К. 10, ЭТАЖ
4, КОМ. 12-15. ИНН: 9709013969. ОГРН: 5177746102474. Номер телефона/факс:
8(499)959-0990. Электронная почта: daylight@daylight.ru
BRU TEXTILES. Адрес места осуществления деятельности: Бельгия, Satenrozen 2A, 2550
Kontich.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя)

ОС «Авалон» Общества с ограниченной ответственностью «Авалон». Место нахождения:
117216, город Москва, Куликовская ул, д. 9 к. 1, кв. 143. Телефон: +79034451952. Адрес
электронной почты: openkaprosm@yandex.ru. ОГРН: 1227700055032. Свидетельство об
уполномочивании № ARTALIX.RU.32311.OC04. Дата регистрации свидетельства: 02
сентября 2024 года.

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и
местонахождение органа по
сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о
сертифицированной продукции,
позволяющая провести
идентификацию)

Ткань интерьерная шенилл Lombok состав 50% Polyester, 50% Acrylic.
Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ.
Показатели: по ГОСТ Р 50810-95-умеренновоспламеняемые
(В2) материалы; по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18 – Д2 (с
умеренной дымообразующей способностью); по ГОСТ
12.1044-98, п. 4.19- - слабо распространяющие (РП2); по ГОСТ
12.1044-98, п. 4.20 - —Т2 (умеренно опасные)

Код ОКПД2
13.20.31
Код ТН ВЭД
5407730000

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И
ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 32311.ИЛ04.ПБ2791 от 10.02.2025 года, выдан испытательной
лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Авалон». Свидетельство об
уполномочивании № ARTALIX.RU.32311.ИЛ04 от 02.09.2024 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств
соответствия продукции

Заявка № ПБ01.Н001962 от 28.01.2025 г., Акт отбора образцов №
ПБ01.Н001962 от 29.02.2025 г., сертификат соответствия системы
менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС
RU.32311.OC04.СМК01.3444 от 10.02.2025 года, выдан ОС ООО
«Авалон» свидетельство № ARTALIX.RU.32311.OC04»,

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.02.2025 г. по 10.02.2030 г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Сидоров М.А.

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Тишкова А. С.